

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» сентября 2023 г., № 24230061000203411375

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контролем (надзором) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Красноярскому краю**

(указывается наименование контролируемого (надзорного) органа и пребывающего по его территории юридического лица)

**«13» октября 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2309/124-24/35-П/ПВП**

(указывается время поступления предписания)

**Предписание**

**об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «26» сентября 2023 г., № 2309/124-24/35-П/РВП, учетный номер проверки 24230061000203411375.**

(указывается наименование должностного лица контролируемого (надзорного) органа и пребывающей на объекте проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование надзорного органа, подчиненного контролирующему органу в соответствии с единой реестром надзорного государственного пожарного надзора, регионального государственного пожарного надзора)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Гельценлихтер Виктория Альбертовна – (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должностное звание инспектора, а также руководителя группы пожарников, осуществляющего (руководящего) при проведении выездной проверки. При выездном инспекторе (инспекторе) нечеткое выражение должности или звания инспектора (инспектора) указывается (записывается), если это (это) звание было присвоено таким же выездным инспектором)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на лесных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. край Красноярский, м.р. Эвенкийский с. Ванавара ул. Московская 17

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемыми лицами деятельности или адрес (местоположение) находящегося на объекте контроля, в отношении которого были проведены выездные проверки)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Эвенкийский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" ИНН 8803000771, адрес регистрации юридического лица: 648490, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ЭВЕНКИЙСКИЙ, СЕЛО ВАНАВАРА, МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 17

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) организаций, их наименование и место расположения, адрес, полномочия (при наличии), представлять, обобщать и утверждать нормативные правовые акты)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «02» октября 2023 года 11 час. 00 мин.

по «13» октября 2023 года 11 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, в этот день и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 00 минут (часы, минуты)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте защиты по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Ванавара, ул. Московская, д. 17 срок службы СПС более 10 лет. П.6.6 ( ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации от 15 сентября 2021 года) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания №45/1 от 23.09.2022, пункт предписания 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушение обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

12.08.2024

- На объекте защиты по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Ванчара, ул. Московская д. 17 двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания. СП 1.13.130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Пункт 4.2.22

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушение обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

12.08.2024

Суммарное выполнение нарушений обязательных требований к объектам обязательного требования, нормативного документа или его структурной единице, которым устанавливаются обязательные требования, несет должностное лицо, выдавшее нормативный документ, или должностное лицо, использующее который, заменившее должностное лицо, выдавшее обязательные требования, требованиями которого соответствует нормативный документ, с уведомлением руководителя органа, назначившего проверку, срок устранения нарушения

(государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Гельценлихтер Виктория Альбертовна

Издано:

(Фамилия, имя, отчество (наименование) и должность должностного лица, осуществляющего выездную проверку, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Гельценлихтер Виктория Альбертовна - (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: , e-mail:

(Фамилия, имя, отчество (наименование) и должность должностного лица, осуществляющего выездную проверку, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

Контролю выездной проверки № 164 со знаком "закончен"

(Фамилия, имя, отчество (наименование) - при наличии заслужить доверия, место осуществления проверки (адрес), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

« 14 » часов « 00 » минут « 10 » 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(издается способом в виде направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knf.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

